

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör MCC Entreprenad AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

202203063

Org.nummer 559323-8974

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Länsförsäkring bergslagen

Objekt Ladugårdsvägen 30

Beställare Ahmed abdul wahab

Nyproduktion Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2023-06-17 till 2023-07-17

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

Golv Tillverkare/Leverantör LIP Systembenämning LIP Foliesystem 27

Vägg våtzon 1 Tillverkare/Leverantör LIP Systembenämning LIP Foliesystem 27

Vägg våtzon 2 Tillverkare/Leverantör LIP Systembenämning LIP Foliesystem 27

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

Underlagen uppfyller branschreglernas krav.

Golv: Ja Nej Vägg: Ja Nej Om "Nej", förtydliga nedan.

Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats. Ja

Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt Ja

Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör Ja

Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet Ja

Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning Ja

Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? Ja Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Här skriver vi en avvikelse i tvättstugan: Vattenmätarens rörgenomföringar i golvet i tvättstugan som uppfyller inte kraven idag enligt branschregler

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Mustafa Sheikh Shouk

Våtrumsansvarig arbetsledare Mustafa Sheikh Shouk

Ort och datum Ladugårdsvägen 30, 73635 Kungsör 2023-07-17

Signerat via BankID av Mustafa Sheikh Shouk

Dokumentet avser (ange antal) 3 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till Beställare

Kopia och monteringsanvisning till Behörigt företag

vatten
täta
våtrum

Byggeramikrådet